

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2017

Абонент: ООО "ИТ сервис СПб"

Договор: 18626.34.039.1 от 01.07.2017 Телефон

Узел учета: Отопление +ГВС

ИТП 2

Адрес: 1-й Предпортовый пр-д, д.14, лит А

Строит Адрес: ул. Костюшко, д.15, корп. 3, лит А

Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "Эктермо"

Телефон: +7 (905) 226-04-84

Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник: 3-я Московская

Схема подключения: 2-х трубн откр.независим гвс с цирк

график: 150/70

Установленные приборы		Часовые и суточн. архивы в файлах: слт943-46763-час		Режим (схема): СП 0		Приборы УУТЭ поверены до 11.11.17		Тхв, гр.С= 0	
Вычислитель: СПТ-943 № 46763									
Подающ.тр.(M1):	расходомер	прэм-50	Gmin= 0,12	Gmax= 72	Термопреобр.:	ктптр-05	Преобр.давления:	Мида-ДИ	
Обратн.тр.(M2):	расходомер	прэм-50	Gmin= 0,12	Gmax= 72	Термопреобр.:	ктптр-05	Преобр.давления:	Мида-ДИ	
тр-д. ГВС(M3):	расходомер	прэм-32	Gmin= 0,05	Gmax= 30	Термопреобр.:	ктптр-05	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер	прэм-32	Gmin= 0,05	Gmax= 30	Термопреобр.:	ктптр-05	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер	всг 15	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ктптр-05	Преобр.давления:		
Расчетный алгоритм		зима: СП 0		лето: СП 0					

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот = 0,74492	Qвент =	Qтех =	Qтех.гв =	Qгвс = 0,456414
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех гвс ср =	Qгвс ср =
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот = 297,960	Gвент =	Gтех =	Gтех.гв =	Gгвс = Gгвс.м =

			Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные			Общее
Дата	Ти час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dV	Vпо	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
			т	т	т	С	С	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб	м.куб	м.ку	С	С	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал			
23.07.17	24,00		146,92	118,02	28,89	66,84	56,08	10,8	6,6	4,7	0,00	148,54	117,27	31,27	151,60	119,02	32,58		66,67	56,01	3,34	2,08	1,25	3,21
24.07.17	24,00		145,09	117,50	27,59	66,18	55,50	10,7	6,5	4,7	0,00	146,67	116,78	29,90	149,64	118,48	31,16		66,01	55,43	3,21	1,97	1,24	3,09
25.07.17	24,00		145,14	118,73	26,41	68,05	56,80	11,3	6,6	4,7	0,00	146,74	118,00	28,74	149,86	119,80	30,06		67,88	56,73	3,27	1,95	1,32	3,14
26.07.17	24,00		143,91	117,90	26,01	68,59	57,20	11,4	6,5	4,7	0,00	145,49	117,18	28,31	148,63	118,99	29,64		68,42	57,13	3,26	1,94	1,33	3,13
27.07.17	24,00		145,84	118,58	27,26	68,74	57,54	11,2	6,6	4,7	0,00	147,45	117,90	29,55	150,64	119,73	30,91		68,57	57,47	3,34	2,03	1,31	3,21
28.07.17	24,00		142,67	118,64	24,03	68,41	57,28	11,1	6,5	4,7	0,00	144,24	117,99	26,24	147,34	119,82	27,52		68,24	57,20	3,10	1,79	1,31	2,97
29.07.17	24,00		143,96	119,39	24,57	67,81	57,01	10,8	6,5	4,7	0,00	145,54	118,74	26,80	148,61	120,56	28,05		67,64	56,94	3,09	1,81	1,27	2,96
30.07.17	24,00		145,05	117,89	27,16	67,13	56,50	10,6	6,5	4,7	0,00	146,63	117,25	29,37	149,67	119,02	30,65		66,96	56,43	3,21	1,97	1,24	3,08
31.07.17	24,00		145,76	118,99	26,77	67,18	56,50	10,7	6,6	4,7	0,00	147,35	118,36	28,99	150,41	120,14	30,27		67,01	56,43	3,20	1,94	1,26	3,08
01.08.17	24,00		143,53	118,93	24,60	67,49	56,67	10,8	6,5	4,7	0,00	145,10	118,35	26,75	148,14	120,14	28,00		67,32	56,60	3,07	1,80	1,27	2,95
02.08.17	24,00		144,18	119,88	24,30	67,70	56,82	10,9	6,5	4,7	0,00	145,77	119,29	26,48	148,85	121,11	27,74		67,53	56,75	3,08	1,79	1,29	2,96
03.08.17	24,00		144,27	118,14	26,13	66,96	56,19	10,8	6,5	4,7	0,00	145,87	117,52	28,35	148,88	119,27	29,61		66,80	56,12	3,15	1,89	1,26	3,03
04.08.17	24,00		144,95	118,93	26,02	66,87	56,19	10,7	6,5	4,7	0,00	146,57	118,26	28,30	149,58	120,03	29,56		66,70	56,12	3,14	1,89	1,25	3,02
05.08.17	24,00		146,45	117,32	29,13	66,38	55,90	10,5	6,4	4,7	0,00	148,06	116,59	31,47	151,06	118,31	32,75		66,21	55,83	3,30	2,08	1,21	3,17
06.08.17	24,00		147,22	118,52	28,70	65,64	55,25	10,4	6,5	4,7	0,00	148,83	117,65	31,17	151,79	119,35	32,44		65,48	55,18	3,26	2,04	1,22	3,12
07.08.17	24,00		146,11	117,30	28,82	65,82	55,21	10,6	6,5	4,7	0,00	147,71	116,41	31,30	150,66	118,08	32,58		65,66	55,13	3,28	2,06	1,23	3,15
08.08.17	24,00		144,82	119,07	25,76	66,37	55,68	10,7	6,6	4,7	0,00	146,43	118,32	28,11	149,40	120,05	29,35		66,21	55,61	3,12	1,86	1,26	2,99
09.08.17	24,00		143,83	118,20	25,63	69,22	57,59	11,6	6,4	4,7	0,00	145,45	117,52	27,93	148,64	119,36	29,29		69,05	57,52	3,29	1,93	1,36	3,15
10.08.17	24,00		145,08	119,51	25,57	70,55	58,72	11,8	6,5	4,7	0,00	146,72	118,87	27,86	150,06	120,79	29,27		70,38	58,65	3,36	1,96	1,40	3,22
11.08.17	24,00		142,61	118,77	23,84	72,19	59,72	12,5	6,5	4,7	0,00	144,23	118,20	26,04	147,66	120,17	27,48		72,01	59,66	3,34	1,87	1,46	3,21
12.08.17	24,00		132,38	107,96	24,41	73,48	60,23	13,2	6,7	4,7	0,00	147,21	120,69	26,51	150,71	122,74	27,97		72,10	60,15	3,36	1,91	1,45	3,23
13.08.17	24,00		129,57	105,89	23,67	73,58	60,09	13,5	6,5	4,6	0,00	145,47	119,80	25,67	148,93	121,83	27,11		72,08	60,02	3,30	1,85	1,45	3,18
14.08.17	24,00		127,37	103,08	24,30	73,75	60,04	13,7	6,5	4,7	0,00	146,45	120,04	26,41	149,92	122,07	27,85		71,94	59,97	3,34	1,90	1,44	3,21
15.08.17	24,00		132,85	109,11	23,74	73,18	59,97	13,2	6,4	4,7	0,00	144,12	118,31	25,81	147,55	120,30	27,25		72,12	59,90	3,31	1,86	1,45	3,18
16.08.17	24,00		123,56	97,27	26,29	73,93	59,72	14,2	6,4	4,8	0,00	146,32	117,98	28,34	149,76	119,95	29,81		71,68	59,64	3,46	2,03	1,43	3,33
17.08.17	24,00		135,52	111,82	23,70	72,93	59,97	13,0	6,3	4,8	0,00	143,01	117,21	25,79	146,42	119,19	27,23		72,21	59,89	3,31	1,86	1,45	3,18
18.08.17	24,00		137,63	113,31	24,31	72,64	59,90	12,7	6,3	4,8	0,00	143,89	117,47	26,43	147,31	119,44	27,87		72,04	59,82	3,34	1,90	1,44	3,22
19.08.17	24,00		140,92	116,16	24,76	71,07	59,13	11,9	6,3	4,8	0,00	143,19	116,31	26,88	146,49	118,22	28,27		70,84	59,06	3,28	1,90	1,37	3,15
20.08.17	24,00		145,09	117,22	27,88	69,54	58,19	11,3	6,4	4,8	0,00	146,62	116,58	30,03	149,86	118,44	31,42		69,37	58,12	3,40	2,08	1,31	3,27
21.08.17	24,00		143,19	115,12	28,07	69,70	57,85	11,8	6,3	4,8	0,00	144,73	114,69	30,05	147,95	116,50	31,46		69,52	57,78	3,44	2,09	1,35	3,33
22.08.17	24,00		143,54	116,22	27,32	69,66	57,86	11,8	6,4	4,8	0,00	145,08	115,78	29,30	148,30	117,60	30,70		69,48	57,79	3,39	2,04	1,36	3,28
Среднее	24,00		141,58	115,59	25,99	69,28	57,66	11,6	6,5	4,7	0,00	145,98	117,78	28,20	149,17	119,63	30		68,8	57,6	3,27	1,94	1,33	3,14
Итого	744,0		4389,00	3583,36	806						0,00	4525,48	3651,32	874,2	4624,30	3708,48	916				101,33	60,09	41,24	97,40

Показания счетчиков при снятии данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	З(м)	4(м)	Qобщ.от+гвс(Гкал)	Траб, ч
	23.07.17 0:00	194831	174913	113464	91499			5537,90	
	22.08.17 0:00	199220	178496	117989	95150			5635,30	

Период расчета по среднему:
Количество общей тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Количество тепловой энергии ГВС излив, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды T_{хв}= 17,49 15,29 Гкал;

Итого по ГВС излив: 60,09 с учетом корректировок: **44,80** Гкал;
Итого по приборам учета: 97,40 с учетом корректировок: **82,11** Гкал;
Итого по приборам учета: 916 с учетом корректировок: **916,00** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / / Мисников Е.В.

Представитель ГУП "ТЭК СПб"



ГУП ТЭК СПб ФИЛИАЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ, ЭНЕРГОСБЫТ
Е. В. АВЕРЬЯНОВ 28.08.17

АКТ

Август 2017 г.

ИТП 2 Жилая часть

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» _____ и
ООО "ИТ сервис СПб" (представитель абонента по доверенности, Мисников Е.В., ООО "Эктермо"), расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, 1-й Предпортовый пр-д, д.14, литер А, составили настоящий акт в том, что за Август 2017 г. по договору теплоснабжения № 18626.34.039.1 от 01.07.2017 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потреблённой тепловой энергии **82,11** Гкал.
Объём потреблённого теплоносителя **916,00** куб.м;

Представитель абонента



_____ Мисников Е.В.

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

_____ / _____ /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2017

Абонент: ООО "ИТ сервис СПб"
 Адрес: 1-й Предпортовый пр-д., д.14, лит А
 Обслуживающая организация: ООО "Эктермо"
 Источник: 3-я Московская

Договор: 18626.34.039.1 от 01.07.2017 Телефон:
 Строит Адрес: ул. Костюшко, д.15, корп. 3, лит А
 Телефон: +7 (905) 226-04-84

Узел учета: Отопление +ГВС
 Код УУТЭ:

ИТП 1

Рассматривать совместно с УУТЭ:

Схема подключения: 2-х трубн откр.независим гвс с цирк

график: 150/70

Установленные приборы		Часовые и суточн архивы в файлах: спт943-46739-час		Приборы УУТЭ поверены до 20.08.18		Тхв, гр С= 0	
Вычислитель: СПТ-943 № 46739		Режим (схема) СП 0					
Подающ тр.(M1):	расходомер прэм-50	Gmin= 0,12	Gmax= 72	Термопреобр.: ктптр-05	Преобр.давления: Мида-ДИ		
Обратн тр.(M2):	расходомер прэм-50	Gmin= 0,12	Gmax= 72	Термопреобр.: ктптр-05	Преобр.давления: Мида-ДИ		
тр-д ГВС(M3):	расходомер прэм-32	Gmin= 0,05	Gmax= 30	Термопреобр.: ктптр-05	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер прэм-32	Gmin= 0,05	Gmax= 30	Термопреобр.: ктптр-05	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер всг 15	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Расчетный алгоритм зима		СП 0		лето: СП 0			

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,72434	Qвент. =	Qтех. =	Qтех.гвс =	Qгвс. = 0,494256
Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час:				Qтех.гвс ср =	Qгвс.ср =
Договорные расходы (ср сут.), т/сут:	Gот = 231,792	Gвент. =	Gтех. =	Gгвс. =	Gгвс.м =

Учет отопление (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)						Контрольные			Общее			
Дата	Ти час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dV	Vпо	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
			т	т	т	С	С	С	гк/с	гк/с	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб	м.ку	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.07.17	24,00		150,59	116,82	33,77	67,13	56,36	10,8	6,6	4,7	0,00	150,22	115,43	34,79	153,34	117,16	36,17		66,96	56,33	3,56	2,33	1,23	3,53
24.07.17	24,00		148,78	115,34	33,45	66,52	55,68	10,8	6,5	4,7	0,00	148,40	114,07	34,33	151,43	115,74	35,69		66,35	55,64	3,50	2,28	1,23	3,48
25.07.17	24,00		146,99	116,34	30,65	68,40	57,19	11,2	6,5	4,7	0,00	146,67	114,98	31,70	149,82	116,75	33,07		68,22	57,16	3,44	2,16	1,28	3,41
26.07.17	24,00		144,33	115,62	28,70	68,94	57,35	11,6	6,5	4,7	0,00	144,01	114,43	29,58	147,15	116,20	30,95		68,76	57,31	3,35	2,03	1,31	3,33
27.07.17	24,00		144,63	115,99	28,64	69,07	57,69	11,4	6,6	4,7	0,00	144,31	114,68	29,63	147,46	116,48	30,98		68,89	57,66	3,33	2,04	1,29	3,30
28.07.17	24,00		142,61	115,99	26,63	68,76	57,47	11,3	6,5	4,7	0,00	142,32	114,86	27,47	145,41	116,65	28,76		68,58	57,44	3,17	1,88	1,28	3,15
29.07.17	24,00		146,88	116,66	30,22	68,13	57,30	10,8	6,5	4,7	0,00	146,57	115,39	31,18	149,70	117,18	32,52		67,95	57,26	3,36	2,12	1,24	3,33
30.07.17	24,00		144,02	116,21	27,82	67,43	56,60	10,8	6,5	4,7	0,00	143,72	114,86	28,86	146,73	116,60	30,13		67,26	56,56	3,17	1,94	1,23	3,14
31.07.17	24,00		145,35	117,24	28,11	67,49	56,73	10,8	6,6	4,7	0,00	145,01	115,82	29,19	148,05	117,58	30,47		67,32	56,69	3,20	1,97	1,23	3,17
01.08.17	24,00		144,74	116,38	28,35	67,81	56,86	11,0	6,5	4,7	0,00	144,40	115,07	29,33	147,45	116,82	30,62		67,64	56,82	3,23	1,98	1,25	3,20
02.08.17	24,00		143,43	117,20	26,23	68,02	57,02	11,0	6,5	4,7	0,00	143,10	115,92	27,18	146,14	117,70	28,45		67,84	56,98	3,11	1,84	1,26	3,08
03.08.17	24,00		145,74	115,90	29,84	67,28	56,42	10,9	6,5	4,7	0,00	145,41	114,62	30,79	148,44	116,34	32,09		67,11	56,39	3,30	2,07	1,23	3,27
04.08.17	24,00		144,10	116,91	27,19	67,17	56,25	10,9	6,5	4,7	0,00	143,79	115,49	28,30	146,77	117,22	29,56		66,99	56,22	3,14	1,90	1,25	3,11
05.08.17	24,00		146,25	115,69	30,56	66,68	55,73	11,0	6,4	4,7	0,00	145,93	114,23	31,70	148,92	115,91	33,01		66,51	55,69	3,35	2,11	1,24	3,31
06.08.17	24,00		148,36	116,82	31,54	65,92	55,28	10,6	6,5	4,7	0,00	148,04	115,37	32,67	151,01	117,04	33,97		65,76	55,24	3,37	2,15	1,22	3,33
07.08.17	24,00		145,18	115,04	30,15	66,13	54,95	11,2	6,5	4,7	0,00	144,86	113,79	31,07	147,78	115,41	32,36		65,97	54,91	3,31	2,05	1,26	3,29
08.08.17	24,00		145,23	116,33	28,90	66,71	55,55	11,2	6,5	4,7	0,00	144,95	115,07	29,87	147,92	116,75	31,17		66,55	55,51	3,26	1,99	1,27	3,23
09.08.17	24,00		141,91	115,83	26,07	69,57	57,40	12,2	6,4	4,7	0,00	141,66	114,70	26,96	144,80	116,49	28,32		69,39	57,36	3,25	1,87	1,38	3,23
10.08.17	24,00		143,35	116,35	27,00	70,91	58,01	12,9	6,5	4,7	0,00	143,12	114,99	28,13	146,40	116,81	29,59		70,73	57,98	3,46	1,99	1,47	3,42
11.08.17	24,00		140,77	115,34	25,43	72,57	59,41	13,2	6,5	4,7	0,00	140,56	113,88	26,67	143,92	115,77	28,15		72,38	59,38	3,42	1,93	1,48	3,37
12.08.17	24,00		142,99	117,86	25,14	73,97	60,72	13,2	6,6	4,6	0,00	143,28	116,83	26,45	146,83	118,85	27,99		73,74	60,69	3,48	1,95	1,53	3,43
13.08.17	24,00		140,96	116,27	24,69	74,03	60,77	13,3	6,5	4,6	0,00	142,59	116,41	26,18	146,12	118,42	27,69		73,71	60,74	3,44	1,93	1,51	3,38
14.08.17	24,00		138,34	114,38	23,97	74,20	60,64	13,6	6,5	4,7	0,00	142,05	116,62	25,43	145,56	118,63	26,94		73,67	60,61	3,40	1,87	1,53	3,34
15.08.17	24,00		139,59	114,24	25,35	73,63	60,25	13,4	6,4	4,7	0,00	140,56	114,03	26,53	144,01	115,97	28,04		73,34	60,21	3,45	1,95	1,50	3,40
16.08.17	24,00		134,00	108,12	25,88	74,38	60,38	14,0	6,4	4,8	0,00	140,80	113,59	27,21	144,27	115,53	28,74		73,51	60,34	3,50	2,00	1,50	3,45
17.08.17	24,00		139,10	113,20	25,91	73,35	60,06	13,3	6,3	4,8	0,00	139,76	112,58	27,18	143,17	114,49	28,69		73,08	60,03	3,46	1,99	1,47	3,41
18.08.17	24,00		138,73	114,69	24,05	73,05	59,97	13,1	6,4	4,8	0,00	138,53	113,22	25,31	141,89	115,13	26,76		72,86	59,94	3,31	1,84	1,47	3,26
19.08.17	24,00		138,71	113,68	25,03	71,42	58,99	12,4	6,3	4,8	0,00	138,43	112,30	26,13	141,65	114,14	27,51		71,24	58,95	3,25	1,86	1,38	3,21
20.08.17	24,00		141,97	114,59	27,38	69,86	58,04	11,8	6,4	4,8	0,00	141,67	113,14	28,53	144,83	114,93	29,90		69,68	58,00	3,31	1,99	1,33	3,27
21.08.17	24,00		139,40	113,78	25,62	70,04	57,85	12,2	6,3	4,8	0,00	139,10	112,32	26,78	142,22	114,09	28,13		69,86	57,81	3,23	1,87	1,36	3,19
22.08.17	24,00		140,54	114,56	25,98	69,99	57,81	12,2	6,4	4,8	0,00	140,24	113,05	27,19	143,38	114,83	28,55		69,81	57,77	3,26	1,90	1,37	3,22
Среднее	24,00		143,15	115,46	27,68	69,63	57,76	11,9	6,5	4,7	0,00	143,36	114,57	28,78	146,53	116,37	30		69,4	57,7	3,33	1,99	1,34	3,30
Итого	744,0		4437,57	3579,35	858						0,00	4444,03	3551,72	892,3	4542,53	3607,58	935				103,37	61,78	41,59	102,22

Показания счетчиков при снятии данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	3(м)	4(м)	Qобщ.от+гвс(Гкал)	Траб, ч
	23.07.17 0:00	204355	183568	110151	88335			5833,44	
	22.08.17 0:00	208793	187147	114595	91887			5935,66	