

**ОТЧЕТ о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2022**

Абонент: ООО "Инженерно-технический сервис СПб"  
 Адрес: Петергофское шоссе., д.86 к3 ИТП №1.1  
 Обслуживающая организация: ООО "ПАТРИОТ-КОМФОРТ"  
 Источник теплоснабжения: 4-я Красносельская

Договор №: \_\_\_\_\_  
 Тел. \_\_\_\_\_  
 Схема: 2-х трубная, закрытая, завис.

Код УУТЭ: \_\_\_\_\_  
 График: 150 / 70

<b>Установленные приборы:</b>										
<b>Вычислитель:</b>	ТВ7М	Номер:	19085499	Приборы УУТЭ поверены до:		30.09.23	Тхв,гр.С= 0			
<b>Подающий тр-д(М1)</b>	расходомер	ПитерФлоу PC	Gmin	0,240	Gmax	60,000	Термопреобр.:	КТПТР-01	Преобр.давления:	СДВ-И-1,6
<b>Обратный тр-д(М2)</b>	расходомер	ПитерФлоу PC	Gmin	0,240	Gmax	60,000	Термопреобр.:	КТПТР-01	Преобр.давления:	СДВ-И-1,0
<b>Тр-д ГВС (М3)</b>	расходомер		Gmin		Gmax		Термопреобр.:		Преобр.давления:	
<b>Тр-д цирк. ГВС (М4)</b>	расходомер		Gmin		Gmax		Термопреобр.:		Преобр.давления:	
<b>Расчетный алгоритм:</b>	зима:	Q=M1(h1-hхв)-M2(h2-hхв)		лето:						

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,00000  
 Договорные нагрузки (ср.час), т/час: 0,000  
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 0,000

Учет отопления (ТВ1)										Учет ГВС (ТВ2)												
Дата	Тнар	НС	M1,	M2,	dM	T1,	T2,	dT	P1	P2	M3,	M4,	dM	V3,	V4,	dV (излив)	dV подл.	T3,	T4,	P3	P4	Общ.
	час		т	т	т	С	С	С	Мпа	Мпа	т	т	т	м.куб	м.куб	м.куб	м.куб	С	С	Мпа	Мпа	Гкал
23.08.22	22,00		145,65	140,59	5,05	71,84	60,86	10,98	8,07	3,89	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	1,90
24.08.22	24,00		111,04	110,00	1,04	71,58	56,01	15,57	8,11	3,93	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	1,80
25.08.22	24,00		113,62	112,46	1,16	71,32	56,04	15,28	8,10	3,93	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	1,81
26.08.22	24,00		109,63	108,51	1,13	71,41	56,27	15,14	8,10	3,93	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	1,73
27.08.22	24,00		114,52	113,34	1,18	71,57	55,95	15,61	8,10	3,92	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	1,86
28.08.22	24,00		122,46	121,21	1,25	71,34	56,46	14,89	8,09	3,91	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	1,90
29.08.22	23,00		126,77	125,47	1,30	71,10	55,51	15,59	8,12	3,89	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	1,76
30.08.22	24,00		99,46	98,47	0,98	71,22	53,90	17,32	8,14	3,88	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	1,78
31.08.22	24,00		108,70	107,65	1,05	71,20	53,80	17,41	8,08	3,88	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	1,96
01.09.22	24,00		103,91	102,90	1,01	71,50	53,47	18,03	8,07	3,89	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	1,94
02.09.22	24,00		110,32	109,27	1,05	71,49	53,86	17,63	8,07	3,90	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	2,01
03.09.22	24,00		122,94	121,79	1,16	71,12	54,44	16,68	8,08	3,94	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	2,12
04.09.22	24,00		125,75	124,59	1,16	71,54	53,52	18,01	8,05	3,89	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	2,34
05.09.22	24,00		117,80	116,71	1,08	71,43	54,31	17,12	8,05	3,70	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	2,09
06.09.22	24,00		121,28	120,17	1,12	71,36	54,56	16,80	8,05	3,54	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	2,11
07.09.22	24,00		114,76	113,74	1,03	71,82	54,00	17,82	8,06	3,54	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	2,11
08.09.22	24,00		126,79	125,66	1,13	71,23	55,17	16,07	8,01	3,58	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	2,11
09.09.22	24,00		123,43	122,33	1,10	71,24	55,21	16,03	7,93	3,66	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	2,05
10.09.22	24,00		120,92	119,86	1,07	71,62	54,44	17,18	7,89	3,70	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	2,15
11.09.22	24,00		135,63	134,44	1,19	71,78	54,59	17,19	7,84	3,74	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	2,41
12.09.22	24,00		121,42	120,36	1,07	71,61	55,02	16,59	7,80	3,69	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	2,08
13.09.22	24,00		132,05	130,92	1,13	70,94	55,59	15,35	7,54	4,01	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	2,10
14.09.22	24,00		111,49	110,55	0,95	71,74	54,01	17,74	6,96	4,86	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	2,03
15.09.22	24,00		123,20	122,16	1,04	71,63	55,12	16,51	6,92	4,84	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	2,10
16.09.22	24,00		116,00	115,02	0,97	71,64	54,70	16,94	6,91	4,86	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	2,02
17.09.22	24,00		131,67	130,59	1,08	71,14	55,56	15,58	6,86	4,87	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	2,12
18.09.22	24,00		134,79	133,70	1,09	71,61	54,73	16,87	6,89	4,92	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	2,34
19.09.22	24,00		159,93	158,48	1,45	71,65	51,90	19,75	7,38	4,37	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	3,25
20.09.22	24,00		228,00	226,05	1,94	71,46	51,20	20,27	7,45	3,47	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	4,74
21.09.22	24,00		200,50	198,96	1,54	72,08	49,05	23,03	7,29	3,51	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	4,71
22.09.22	24,00		198,77	197,20	1,57	71,74	49,47	22,27	7,02	3,96	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	4,52
<b>Среднее:</b>			<b>130,10</b>	<b>128,81</b>	<b>1,29</b>	<b>71,48</b>	<b>54,47</b>	<b>17,01</b>	<b>7,74</b>	<b>3,99</b>						<b>0</b>	<b>0</b>					<b>2,32</b>
<b>Итого:</b>	<b>741</b>		<b>4033,22</b>	<b>3993,14</b>	<b>40,08</b>											<b>0</b>	<b>0</b>					<b>71,96</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата	Время	M1	M2	M3	M4	V3	V4	Q	Ти, час
	23.08.22	0:00	246879,57	221718,05					5374,06	22043,00
	22.09.22	23:59	251132,66	225720,07					5461,26	22787,00

Количество тепловой энергии Qотоп., рассчитанное по среднему: 3,00 час **0,29** Гкал  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: час м3  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды: Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **72,25** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ /\_Морозова О.В.\_/

Представитель теплоснабжающей организации

\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_/

**ОТЧЕТ о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2022**

Абонент: ООО "Инженерно-технический сервис СПб"  
 Адрес: Петергофское шоссе., д.86 к3 ИТП №1.2  
 Обслуживающая организация: ООО "ПАТРИОТ-КОМФОРТ"  
 Источник теплоснабжения: 4-я Красносельская

Договор №:  
 Тел.  
 Схема: 2-х трубная, закрытая, завис.

Код УУТЭ:  
 График: 150 / 70

<b>Установленные приборы:</b>		Вычислитель: ТВ7М	Номер: 19087839	Приборы УУТЭ поверены до: 30.09.23	Тхв,гр.С= 0	
Подающий тр-д(М1)	расходомер	ПитерФлоу РС	Gmin 0,240	Gmax 60,000	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления: СДВ-И-1,6
Обратный тр-д(М2)	расходомер	ПитерФлоу РС	Gmin 0,240	Gmax 60,000	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления: СДВ-И-1,0
Тр-д ГВС (М3)	расходомер		Gmin	Gmax	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Тр-д цирк. ГВС (М4)	расходомер		Gmin	Gmax	Термопреобр.:	Преобр.давления:
<b>Расчетный алгоритм:</b>	зима:	Q=M1(h1-hxв)-M2(h2-hxв)		лето:		

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,00000  
 Договорные нагрузки (ср.час), т/час: 0,000  
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 0,000

Учет отопления (ТВ1)										Учет ГВС (ТВ2)										Qобщ.		
Дата	Тнар	НС	M1,	M2,	dM	T1,	T2,	dT	P1	P2	M3,	M4,	dM	V3,	V4,	dV (излив)	dV подл.	T3,	T4,	P3	P4	Qобщ.
	час		т	т	т	С	С	С	Мпа	Мпа	т	т	т	м.куб	м.куб	м.куб	м.куб	С	С	Мпа	Мпа	Гкал
23.08.22	23,00		231,56	220,33	11,23	69,20	61,41	07,79	7,70	3,69	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2,61
24.08.22	24,00		247,88	244,59	3,29	72,08	64,00	08,08	8,06	3,86	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2,23
25.08.22	24,00		249,11	245,92	3,20	71,75	63,56	08,19	8,05	3,86	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2,26
26.08.22	24,00		249,06	245,88	3,17	71,91	63,77	08,14	8,06	3,86	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2,25
27.08.22	24,00		249,86	246,66	3,20	72,03	63,86	08,18	8,06	3,84	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2,27
28.08.22	24,00		249,46	246,35	3,11	71,75	63,37	08,38	8,05	3,84	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2,31
29.08.22	22,00		200,96	198,43	2,52	65,53	56,03	09,50	7,40	3,51	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2,15
30.08.22	24,00		226,80	223,95	2,85	71,67	62,28	09,39	8,09	3,81	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2,33
31.08.22	24,00		236,05	233,13	2,92	71,63	62,33	09,30	8,04	3,81	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2,40
01.09.22	24,00		222,49	219,66	2,83	72,00	61,64	10,36	8,03	3,82	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2,50
02.09.22	24,00		214,81	212,10	2,72	71,97	61,61	10,36	8,03	3,83	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2,41
03.09.22	24,00		249,65	246,57	3,08	71,58	61,94	09,64	8,04	3,87	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2,62
04.09.22	24,00		220,88	218,09	2,79	71,99	60,62	11,37	8,01	3,82	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2,70
05.09.22	24,00		230,27	227,43	2,85	71,87	61,46	10,41	8,01	3,63	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2,59
06.09.22	24,00		260,62	257,46	3,15	71,80	62,88	08,92	8,00	3,47	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2,55
07.09.22	24,00		231,52	228,65	2,87	72,27	62,21	10,06	8,01	3,47	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2,53
08.09.22	24,00		261,50	258,34	3,16	71,67	62,62	09,05	7,97	3,51	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2,59
09.09.22	24,00		257,29	254,26	3,04	71,65	62,32	09,33	7,88	3,59	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2,61
10.09.22	24,00		227,44	224,80	2,64	72,09	61,69	10,41	7,84	3,63	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2,55
11.09.22	24,00		235,83	233,15	2,68	72,23	60,72	11,51	7,80	3,67	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2,90
12.09.22	24,00		241,11	238,32	2,79	72,02	61,68	10,34	7,76	3,63	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2,69
13.09.22	24,00		228,35	225,69	2,66	71,37	61,02	10,34	7,50	3,95	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2,54
14.09.22	24,00		180,07	177,90	2,17	72,28	59,19	13,09	6,92	4,79	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2,49
15.09.22	24,00		185,68	183,41	2,27	72,07	59,37	12,70	6,88	4,77	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2,50
16.09.22	24,00		182,69	180,46	2,23	72,18	59,33	12,84	6,87	4,79	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2,49
17.09.22	24,00		183,39	181,13	2,26	71,60	58,43	13,17	6,82	4,79	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2,56
18.09.22	24,00		179,60	177,38	2,22	71,97	57,44	14,52	6,85	4,85	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2,74
19.09.22	24,00		249,72	246,61	3,11	72,12	56,85	15,27	7,34	4,29	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	4,01
20.09.22	24,00		327,67	323,67	4,00	71,87	56,46	15,41	7,41	3,39	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5,30
21.09.22	24,00		315,43	311,61	3,82	72,32	56,13	16,19	7,25	3,44	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5,35
22.09.22	24,00		309,13	305,44	3,70	71,99	55,28	16,71	6,97	3,89	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5,39
<b>Среднее:</b>			<b>236,64</b>	<b>233,46</b>	<b>3,18</b>	<b>71,63</b>	<b>60,69</b>	<b>10,93</b>	<b>7,67</b>	<b>3,90</b>							<b>0</b>					<b>2,82</b>
<b>Итого:</b>	<b>741</b>		<b>7335,90</b>	<b>7237,37</b>	<b>98,53</b>												<b>0</b>					<b>87,42</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата	Время	M1	M2	M3	M4	V3	V4	Q	Ти, час
	23.08.22	0:00	284467,86	248690,33					6728,20	22015,00
	22.09.22	23:59	292023,50	255948,00					6830,42	22759,00

Количество тепловой энергии Qотоп., рассчитанное по среднему: 3,00 час **0,35** Гкал  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: час м3  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды: Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **87,78** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 \_\_\_\_\_ /\_Морозова О.В.\_/  
 Представитель теплоснабжающей организации  
 \_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_/

**ОТЧЕТ о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2022**

Абонент: ООО "Инженерно-технический сервис СПб"  
 Адрес: Петергофское шоссе., д.86 к3 ИТП №2 (встр.)  
 Обслуживающая организация: ООО "ПАТРИОТ-КОМФОРТ"  
 Источник теплоснабжения: 4-я Красносельская

Договор №:  
 Тел.  
 Схема: 2-х трубная, закрытая, завис.

Код УУТЭ:  
 График: 150 / 70

<b>Установленные приборы:</b>		Вычислитель: ТВ7М	Номер: 19086701	Приборы УУТЭ поверены до: 14.10.23	Тхв,гр.С= 0	
Подающий тр-д(М1)	расходомер	ПитерФлоу РС	Gmin 0,013	Gmax 6,000	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И-1,6
Обратный тр-д(М2)	расходомер	ПитерФлоу РС	Gmin 0,013	Gmax 6,000	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И-1,0
Тр-д ГВС (М3)	расходомер		Gmin	Gmax	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Тр-д цирк. ГВС (М4)	расходомер		Gmin	Gmax	Термопреобр.:	Преобр.давления:
<b>Расчетный алгоритм:</b>	зима:	Q=M1(h1-hxв)-M2(h2-hxв)		лето:		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	0,00000					
Договорные нагрузки (ср.час), т/час:	0,000					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	0,000					

Учет отопления (ТВ1)										Учет ГВС (ТВ2)												
Дата	Тнар	НС	M1,	M2,	dM	T1,	T2,	dT	P1	P2	M3,	M4,	dM	V3,	V4,	dV (излив)	dV подл.	T3,	T4,	P3	P4	Qобщ.
	час		т	т	т	С	С	С	Мпа	Мпа	т	т	т	м.куб	м.куб	м.куб	м.куб	С	С	Мпа	Мпа	Гкал
23.08.22	24,00		13,08	07,63	5,45	71,81	64,82	07,00	8,08	3,90	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0,45
24.08.22	24,00		07,54	07,50	0,04	71,48	64,89	06,59	8,12	3,90	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0,05
25.08.22	24,00		07,55	07,51	0,05	71,22	64,53	06,69	8,11	3,90	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0,05
26.08.22	24,00		07,96	07,91	0,05	71,35	65,09	06,26	8,12	3,90	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0,05
27.08.22	24,00		07,48	07,44	0,04	71,46	64,78	06,69	8,12	3,88	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0,05
28.08.22	24,00		08,05	08,00	0,04	71,22	65,05	06,18	8,11	3,88	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0,05
29.08.22	24,00		07,34	07,31	0,04	70,94	64,38	06,56	8,14	3,86	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0,05
30.08.22	24,00		07,86	07,82	0,04	71,16	64,82	06,34	8,15	3,85	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0,05
31.08.22	24,00		07,73	07,70	0,04	71,15	64,50	06,65	8,10	3,85	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0,05
01.09.22	24,00		07,74	07,70	0,04	71,44	64,71	06,73	8,09	3,86	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0,06
02.09.22	24,00		07,32	07,29	0,04	71,43	64,31	07,12	8,09	3,87	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0,06
03.09.22	24,00		08,08	08,05	0,04	71,03	63,59	07,44	8,10	3,91	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0,06
04.09.22	24,00		07,81	07,77	0,03	71,46	64,54	06,92	8,07	3,86	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0,06
05.09.22	24,00		07,82	07,79	0,04	71,33	64,60	06,73	8,07	3,66	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0,06
06.09.22	24,00		07,66	07,63	0,03	71,26	64,37	06,89	8,07	3,51	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0,06
07.09.22	24,00		07,49	07,46	0,03	71,70	64,44	07,26	8,07	3,50	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0,06
08.09.22	24,00		07,52	07,49	0,03	71,12	63,73	07,39	8,03	3,54	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0,06
09.09.22	24,00		07,66	07,63	0,03	71,09	64,01	07,08	7,94	3,63	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0,06
10.09.22	24,00		07,85	07,82	0,03	71,55	64,67	06,88	7,90	3,67	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0,06
11.09.22	24,00		07,96	07,93	0,03	71,69	64,87	06,81	7,86	3,71	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0,06
12.09.22	24,00		08,00	07,96	0,03	71,48	64,84	06,64	7,82	3,66	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0,06
13.09.22	24,00		07,78	07,75	0,03	70,84	63,95	06,89	7,56	3,99	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0,06
14.09.22	24,00		07,06	07,03	0,03	71,67	64,22	07,45	6,97	4,83	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0,05
15.09.22	24,00		07,81	07,78	0,03	71,52	64,70	06,82	6,93	4,81	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0,06
16.09.22	24,00		07,64	07,62	0,03	71,59	64,62	06,97	6,92	4,83	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0,06
17.09.22	24,00		07,79	07,77	0,03	71,05	64,25	06,81	6,88	4,84	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0,06
18.09.22	24,00		07,53	07,51	0,03	71,42	64,44	06,97	6,90	4,90	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0,05
19.09.22	24,00		08,12	08,09	0,02	71,64	60,90	10,74	7,40	4,33	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0,09
20.09.22	24,00		07,77	07,75	0,02	71,55	56,67	14,88	7,46	3,43	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0,12
21.09.22	24,00		07,82	07,79	0,02	71,82	57,61	14,21	7,31	3,48	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0,11
22.09.22	24,00		08,78	08,76	0,02	71,57	59,07	12,49	7,03	3,93	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0,11
<b>Среднее:</b>			<b>7,92</b>	<b>7,72</b>	<b>0,21</b>	<b>71,39</b>	<b>63,74</b>	<b>7,65</b>	<b>7,76</b>	<b>3,96</b>						<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,07</b>
<b>Итого:</b>	<b>744</b>		<b>245,63</b>	<b>239,19</b>	<b>6,44</b>											<b>0</b>	<b>0</b>					<b>2,32</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата	Время	M1	M2	M3	M4	V3	V4	Q	Ти, час
	23.08.22	0:00	5260,76	5028,36					100,74	13927,00
	22.09.22	23:59	5506,40	5267,55					103,06	14671,00

Количество тепловой энергии Qотоп., рассчитанное по среднему: 0,00 час **0,00** Гкал  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: час **м3**  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды: Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **2,32** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ /\_Морозова О.В.\_/

Представитель теплоснабжающей организации

\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_/

**ОТЧЕТ о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2022**

Абонент: ООО "Инженерно-технический сервис СПб"  
 Адрес: Петергофское шоссе., д.86 к3 ИТП №3 (паркинг)  
 Обслуживающая организация: ООО "ПАТРИОТ-КОМФОРТ"  
 Источник теплоснабжения: 4-я Красносельская

Договор №: \_\_\_\_\_  
 Тел. \_\_\_\_\_  
 Схема: 2-х трубная, закрытая, завис.

Код УУТЭ: \_\_\_\_\_  
 График: 150 / 70

<b>Установленные приборы:</b>		Номер: 19086779	Приборы УУТЭ поверены до: 14.10.23	Тхв,гр.С= 0
<b>Вычислитель:</b> ТВ7М	расходомер	ПитерФлоу PC	Gmin 0,060	Gmax 9,000
<b>Подающий тр-д(М1)</b>	расходомер	ПитерФлоу PC	Gmin 0,060	Gmax 9,000
<b>Обратный тр-д(М2)</b>	расходомер		Gmin	Gmax
<b>Тр-д ГВС (М3)</b>	расходомер		Gmin	Gmax
<b>Тр-д цирк. ГВС (М4)</b>	расходомер		Gmin	Gmax
<b>Расчетный алгоритм:</b>	зима: Q=M1(h1-hхв)-M2(h2-hхв)	лето:		

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,00000  
 Договорные нагрузки (ср.час), т/час: 0,000  
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 0,000

Учет отопления (ТВ1)										Учет ГВС (ТВ2)												
Дата	Тнар	НС	M1,	M2,	dM	T1,	T2,	dT	P1	P2	M3,	M4,	dM	V3,	V4,	dV (излив)	dV подл.	T3,	T4,	P3	P4	Qобщ.
	час		т	т	т	С	С	С	Мпа	Мпа	т	т	т	м.куб	м.куб	м.куб	м.куб	С	С	Мпа	Мпа	Гкал
23.08.22	24,00		14,50	07,26	7,25	71,44	47,66	23,78	5,94	2,80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,69
24.08.22	24,00		0,00	0,00	0,00	45,45	40,38	05,07	0,31	0,39	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00
25.08.22	24,00		0,00	0,00	0,00	41,50	39,06	02,44	0,00	0,03	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00
26.08.22	24,00		0,00	0,00	0,00	41,20	38,83	02,37	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00
27.08.22	24,00		0,00	0,00	0,00	41,23	38,86	02,37	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00
28.08.22	24,00		0,00	0,00	0,00	41,10	38,83	02,27	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00
29.08.22	24,00		0,00	0,00	0,00	40,86	38,25	02,61	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00
30.08.22	24,00		0,00	0,00	0,00	41,00	38,10	02,89	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00
31.08.22	24,00		0,00	0,00	0,00	40,54	37,82	02,72	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00
01.09.22	24,00		0,00	0,00	0,00	40,22	37,26	02,97	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00
02.09.22	24,00		0,00	0,00	0,00	40,12	37,12	03,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00
03.09.22	24,00		0,00	0,00	0,00	39,55	36,65	02,90	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00
04.09.22	24,00		0,00	0,00	0,00	39,50	36,56	02,94	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00
05.09.22	24,00		0,00	0,00	0,00	39,22	36,11	03,11	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00
06.09.22	24,00		0,00	0,00	0,00	39,07	36,42	02,65	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00
07.09.22	24,00		0,00	0,00	0,00	39,12	36,27	02,85	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00
08.09.22	24,00		0,00	0,00	0,00	38,85	36,16	02,69	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00
09.09.22	24,00		0,00	0,00	0,00	38,84	36,17	02,67	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00
10.09.22	24,00		0,00	0,00	0,00	38,92	36,03	02,88	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00
11.09.22	24,00		0,00	0,00	0,00	39,02	36,01	03,01	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00
12.09.22	24,00		0,00	0,00	0,00	38,92	35,93	02,99	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00
13.09.22	24,00		0,00	0,00	0,00	38,91	36,01	02,89	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00
14.09.22	24,00		0,00	0,00	0,00	39,25	35,81	03,44	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00
15.09.22	24,00		0,00	0,00	0,00	39,18	35,77	03,42	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00
16.09.22	24,00		0,00	0,00	0,00	39,26	35,82	03,44	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00
17.09.22	24,00		0,00	0,00	0,00	38,97	35,22	03,75	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00
18.09.22	24,00		0,00	0,00	0,00	38,83	35,04	03,79	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00
19.09.22	24,00		01,28	01,28	0,00	68,62	63,47	05,15	3,46	1,64	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,01
20.09.22	24,00		01,52	01,52	0,00	66,77	61,29	05,49	7,44	3,44	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,01
21.09.22	24,00		01,48	01,49	0,00	67,32	62,00	05,32	7,29	3,48	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,01
22.09.22	24,00		01,44	01,45	0,00	66,62	60,93	05,69	7,02	3,91	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,01
<b>Среднее:</b>			<b>0,65</b>	<b>0,42</b>	<b>0,23</b>	<b>44,50</b>	<b>40,51</b>	<b>3,99</b>	<b>1,01</b>	<b>0,51</b>							<b>0</b>					<b>0,02</b>
<b>Итого:</b>	<b>744</b>		<b>20,23</b>	<b>12,99</b>	<b>7,24</b>												<b>0</b>					<b>0,72</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата	Время	M1	M2	M3	M4	V3	V4	Q	Ти, час
	23.08.22	0:00	11969,69	12094,30					325,47	13927,00
	22.09.22	23:59	11989,92	12107,29					326,20	14671,00

Количество тепловой энергии Qотоп., рассчитанное по среднему: 0,00 час  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: 0,00 м3  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_  
 Период превышения t2: \_\_\_\_\_  
 Корректировка на температуру холодной воды: \_\_\_\_\_ Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 0,72 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. \_\_\_\_\_

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 \_\_\_\_\_ /\_Морозова О.В.\_/  
 Представитель теплоснабжающей организации  
 \_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_ /