Отчёт о теплопотреблении по прибором УУТЭ за октябрь 2020

Абонент: ЖК Клёны ИТП4 | Договор: | Телефон: | *Узел учёта:*

Адрес: **Петергофское шоссе, д.86, корп 3, лит.А** | Строит. адрес: | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник: | Схема подключения: Двухтрубная | График:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: TB7-19085499-ч-0920.txt

Вычислитель: **ТВ7 № 19085499** | Режим (схема): | Приборы поверены до: | Тхв.гр.С.= 0,00

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр-д ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки (V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчётный алгоритм: зима: **Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв)** лето: **Qгвс=m3*(h3-hхв)**

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= Qвент.= Qтех.= Qтех.гв= Qгвс.= Qгвс ср.=

Договорные нагрузки, (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс(ср)=

Договорные нагрузки, (ср.сут.), т/сут: Gот.= **0** Gвент.= **0** Gтех.= Gтех.гв= Gгвс= **0** Gгвс.м= **0**

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.09.2020 по 22.10.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)										Общее теплопотребление
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	T3	T4	P1	P2	Qобщ.
	час		т	т	т	С	С	С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	куб.м.	куб.м.	куб.м.	С	С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.09.2020	24		184,22	183,14	1,08	65,66	58,63	7,03	7,43	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37
24.09.2020	24		189,80	188,63	1,17	66,84	60,37	6,47	7,68	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31
25.09.2020	24		181,09	179,94	1,15	66,69	60,06	6,63	7,76	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28
26.09.2020	24		192,94	191,78	1,16	63,20	56,99	6,21	7,43	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28
27.09.2020	24		189,77	188,60	1,17	66,34	59,57	6,77	7,79	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37
28.09.2020	24		205,53	204,28	1,26	66,61	60,72	5,89	7,82	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
29.09.2020	24		211,75	210,45	1,30	65,73	59,59	6,14	7,70	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39
30.09.2020	24		212,23	210,92	1,31	65,97	59,90	6,07	7,71	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38
01.10.2020	24		209,72	208,44	1,28	66,18	60,22	5,96	7,73	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34
02.10.2020	24		207,95	206,66	1,29	64,02	58,22	5,80	7,54	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29
03.10.2020	24		212,85	211,53	1,32	65,92	59,82	6,10	7,63	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39
04.10.2020	24		207,43	206,15	1,28	65,62	58,97	6,65	7,57	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47
05.10.2020	24		183,98	182,75	1,23	65,75	58,61	7,14	7,39	4,40	0,00	0,00	0,00	0,11	0,01	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
06.10.2020	24		150,68	149,79	0,88	65,39	56,99	8,40	7,03	4,71	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32
07.10.2020	24		133,15	132,54	0,62	64,61	54,90	9,71	6,98	4,84	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33
08.10.2020	24		133,59	133,05	0,54	65,04	55,71	9,33	6,93	4,79	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28
09.10.2020	24		141,94	141,36	0,58	65,65	56,88	8,77	6,89	4,71	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29
10.10.2020	24		134,58	134,08	0,51	64,93	55,63	9,30	6,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29
11.10.2020	24		134,81	134,32	0,49	65,11	55,04	10,07	6,69	4,72	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39
12.10.2020	24		188,22	187,44	0,78	63,82	51,68	12,14	7,09	4,43	0,00	0,00	0,00	0,06	0,09	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34
13.10.2020	24		309,62	308,07	1,55	65,64	49,98	15,66	7,40	4,23	0,00	0,00	0,00	0,13	0,08	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94
14.10.2020	24		328,41	326,68	1,72	63,16	47,89	15,27	7,30	4,23	0,00	0,00	0,00	0,16	0,07	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12
15.10.2020	24		316,62	314,99	1,63	64,64	47,88	16,76	7,24	4,27	0,00	0,00	0,00	0,10	0,08	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
16.10.2020	24		362,36	360,24	2,13	64,27	48,25	16,02	7,15	4,24	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93
17.10.2020	24		355,81	353,76	2,05	64,06	48,17	15,89	7,17	4,24	0,00	0,00	0,00	0,08	0,07	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77
18.10.2020	24		344,70	342,71	1,99	63,09	46,63	16,46	7,05	4,36	0,00	0,00	0,00	0,08	0,07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78
19.10.2020	24		346,46	344,41	2,05	63,99	47,16	16,83	7,10	4,31	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95
20.10.2020	24		325,87	323,87	2,00	68,78	48,63	20,15	7,34	4,22	0,00	0,00	0,00	0,18	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68
21.10.2020	24		297,47	295,70	1,77	69,57	47,68	21,89	7,33	4,30	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61
22.10.2020	24		282,67	281,10	1,57	68,24	47,87	20,37	7,49	4,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85
Среднее	24,00		229,21	227,91	1,29	65,48	54,62	10,86	7,34	4,31	-	-	-	0,06	0,05	0,01	-	-	-	-	2,86
Итого	720,00		6876,22	6837,38	38,84	-	-	-	-	-	-	-	-	1,76	1,45	0,31	-	-	-	-	**85,86**

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V3,м3	V4,м3	Q общее,Гкал	Траб,ч
	22.09.20 23:00	54425,294	44713,23	0,00	0,00	-	-	991,372	5267
	20.10.20 23:00	61301,510	51550,60	0,00	0,00	-	-	1077,234	5987

Период расчета по среднему: **0,00** Часов

Количество тепловой энергии, расчитанное по среднему: **0,00** Гкал

Объем теплоносителя, расчитанный по среднему: **0,00** куб.м.

Период расчета по договору: с по Гкал

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды Тх.в. **0,00** Гр.ц. = **0,00** Гкал

Итого по приборам учета: Qобщ = **85,86** Гкал с учетом корректировок Qобщ = **85,86** Гкал

Итого по приборам учета: Vобщ = **0,31** куб.м. с учетом корректировок Vобщ = **0,31** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

/ Кучаев Р.Р. /