

ОТЧЕТ о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2022

Абонент: ООО "Инженерно-технический сервис СПб"
 Адрес: Петергофское шоссе., д.86 к3 ИТП №1.1
 Обслуживающая организация: ООО"ПАТРИОТ-КОМФОРТ"
 Источник теплоснабжения: 4-я Красносельская

Договор №: 19085499
 Тел. _____
 Схема: 2-х трубная, закрытая, завис.

Код УУТЭ:

График: 150 / 70

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7М	Номер: 19085499	Приборы УУТЭ поверены до: 30.09.23	Тхв,гр.С=0
Подающий тр-д(М1) расходомер	ПитерФлоу РС Gmin 0,240	Gmax 60,000	Термопреобр.: КТПТР-01
Обратный тр-д(М2) расходомер	ПитерФлоу РС Gmin 0,240	Gmax 60,000	Термопреобр.: КТПТР-01
Тр-д ГВС (М3) расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.:
Тр-д цирк. ГВС (М4) расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.:
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1(h1-hxв)-M2(h2-hxв)	лето:		

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,00000
 Договорные нагрузки (ср.час), т/час: 0,000
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 0,000

Учет отопления (ТВ1)										Учет ГВС (ТВ2)												
Дата	Тнар	НС	M1,	M2,	dM	T1,	T2,	dT	P1	P2	M3,	M4,	dM	V3,	V4,	dV (излив)	dV подл.	T3,	T4,	P3	P4	Qобщ.
	час		т	т	т	С	С	С	Мпа	Мпа	т	т	т	м.куб	м.куб	м.куб	м.куб	С	С	Мпа	Мпа	Гкал
23.09.22	24,00		191,76	190,32	1,44	72,10	49,17	22,94	6,86	4,45	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4,48
24.09.22	24,00		194,83	193,37	1,45	72,23	49,08	23,15	6,86	4,48	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4,59
25.09.22	24,00		208,99	207,43	1,56	71,77	48,99	22,78	6,78	4,53	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4,85
26.09.22	24,00		177,73	176,50	1,24	72,91	47,57	25,34	6,89	4,42	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4,57
27.09.22	24,00		180,40	179,19	1,21	72,14	47,70	24,45	6,82	4,48	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4,48
28.09.22	24,00		190,62	189,30	1,32	71,87	47,93	23,94	6,68	4,62	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4,63
29.09.22	24,00		219,66	218,15	1,51	70,31	49,84	20,47	6,55	4,77	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4,58
30.09.22	24,00		214,37	212,92	1,45	70,67	49,88	20,79	6,59	4,73	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4,54
01.10.22	24,00		183,47	182,30	1,16	72,32	46,97	25,34	6,63	4,69	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4,71
02.10.22	24,00		190,40	189,21	1,19	72,36	46,76	25,60	6,61	4,75	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4,94
03.10.22	24,00		178,13	177,05	1,08	70,96	45,17	25,79	6,67	4,85	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4,65
04.10.22	24,00		236,31	234,72	1,60	68,57	48,64	19,93	7,12	4,67	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4,80
05.10.22	24,00		316,78	314,60	2,18	65,22	50,49	14,72	7,48	4,21	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4,79
06.10.22	24,00		323,02	320,82	2,20	65,15	51,22	13,92	7,54	4,16	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4,63
07.10.22	24,00		326,18	324,03	2,15	64,91	51,00	13,92	7,56	4,17	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4,67
08.10.22	24,00		323,89	321,77	2,12	65,56	51,12	14,43	7,58	4,21	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4,80
09.10.22	24,00		317,75	315,76	2,00	65,60	50,38	15,22	7,54	4,25	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4,96
10.10.22	24,00		314,42	312,46	1,96	65,83	51,25	14,58	7,54	4,34	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4,70
11.10.22	24,00		301,10	299,34	1,76	65,35	50,99	14,35	7,49	4,37	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4,43
12.10.22	24,00		303,79	302,08	1,71	65,03	50,23	14,79	7,48	4,39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4,60
13.10.22	24,00		313,30	311,05	2,25	66,55	51,15	15,40	7,48	4,41	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4,96
14.10.22	24,00		313,81	311,35	2,46	67,29	52,43	14,85	7,60	4,33	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4,81
15.10.22	24,00		318,55	316,06	2,49	67,89	53,32	14,58	7,71	4,19	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4,80
16.10.22	24,00		310,20	307,85	2,36	67,35	51,55	15,80	7,70	4,29	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	5,05
17.10.22	24,00		306,21	303,86	2,35	67,30	52,34	14,96	7,67	4,33	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4,73
18.10.22	24,00		303,16	300,89	2,28	67,47	52,57	14,90	7,65	4,35	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4,66
19.10.22	24,00		308,16	305,84	2,32	67,65	51,78	15,87	7,58	4,41	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	5,03
20.10.22	24,00		333,17	330,66	2,50	67,58	51,23	16,36	7,50	4,38	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	5,60
21.10.22	24,00		321,90	319,47	2,42	67,54	52,03	15,52	7,57	4,31	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	5,14
22.10.22	24,00		318,84	316,47	2,38	67,53	52,13	15,40	7,57	4,28	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	5,05
Среднее:			268,03	266,16	1,87	68,50	50,16	18,34	7,24	4,43						0						4,77
Итого:	720		8040,91	7984,82	56,09											0						143,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата Время		M1	M2	M3	M4	V3	V4	Q	Ти, час
	23.09.2022 0:00:00		251132,66	225720,07					5461,26	22787,00
	22.10.2022 23:59:59		259173,57	233704,89					5604,50	23507,00

Количество тепловой энергии Qотоп., рассчитанное по среднему: 0,00 час **0,00** Гкал
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: час **м3**
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: Гкал
 Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **143,23** Гкал
 Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_Морозова О.В./

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____ /

ОТЧЕТ о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2022

Абонент: ООО "Инженерно-технический сервис СПб"
 Адрес: Петергофское шоссе., д.86 к3 ИТП №1.2
 Обслуживающая организация: ООО"ПАТРИОТ-КОМФОРТ"
 Источник теплоснабжения: 4-я Красносельская

Договор №: 19087839
 Тел. _____
 Схема: 2-х трубная, закрытая, завис.

Код УУТЭ:

График: 150 / 70

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7М	Номер: 19087839	Приборы УУТЭ поверены до: 30.09.23	Тхв,гр.С=0
Подающий тр-д(М1) расходомер	ПитерФлоу РС Gmin 0,240	Gmax 60,000	Термопреобр.: КТПТР-01 Преобр.давления: СДВ-И-1,6
Обратный тр-д(М2) расходомер	ПитерФлоу РС Gmin 0,240	Gmax 60,000	Термопреобр.: КТПТР-01 Преобр.давления: СДВ-И-1,0
Тр-д ГВС (М3) расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.: Преобр.давления:
Тр-д цирк. ГВС (М4) расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.: Преобр.давления:
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1(h1-hxв)-M2(h2-hxв)	лето:		

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,00000
 Договорные нагрузки (ср.час), т/час: 0,000
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 0,000

Учет отопления (ТВ1)										Учет ГВС (ТВ2)												
Дата	Тнар	НС	M1,	M2,	dM	T1,	T2,	dT	P1	P2	M3,	M4,	dM	V3,	V4,	dV (излив)	dV подл.	T3,	T4,	P3	P4	Qобщ.
	час		т	т	т	С	С	С	Мпа	Мпа	т	т	т	м.куб	м.куб	м.куб	м.куб	С	С	Мпа	Мпа	Гкал
23.09.22	24,00		287,12	283,71	3,42	72,43	54,42	18,02	6,82	4,38	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5,37
24.09.22	24,00		299,47	295,85	3,62	72,54	54,42	18,12	6,81	4,40	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5,64
25.09.22	24,00		299,24	295,72	3,52	72,10	52,19	19,91	6,73	4,45	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	6,16
26.09.22	24,00		262,83	259,67	3,16	73,23	53,39	19,85	6,85	4,34	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5,40
27.09.22	24,00		266,12	262,89	3,23	72,46	53,57	18,90	6,78	4,40	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5,22
28.09.22	24,00		287,37	284,02	3,36	72,28	53,18	19,10	6,64	4,54	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5,68
29.09.22	24,00		289,77	286,42	3,34	70,55	51,62	18,93	6,51	4,69	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5,67
30.09.22	24,00		280,90	277,67	3,24	71,02	51,83	19,19	6,55	4,65	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5,57
01.10.22	24,00		284,22	280,90	3,32	72,65	52,27	20,38	6,58	4,62	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5,98
02.10.22	24,00		286,63	283,32	3,30	72,66	52,07	20,59	6,57	4,68	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	6,09
03.10.22	24,00		286,53	283,22	3,32	71,49	51,24	20,25	6,63	4,77	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5,98
04.10.22	24,00		293,53	290,17	3,37	68,83	50,04	18,80	7,08	4,59	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5,70
05.10.22	24,00		378,19	373,96	4,23	65,35	50,47	14,88	7,44	4,13	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5,87
06.10.22	24,00		333,97	330,25	3,72	65,26	50,80	14,46	7,51	4,08	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5,04
07.10.22	24,00		321,65	318,06	3,60	65,05	50,77	14,28	7,53	4,08	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	4,80
08.10.22	24,00		319,89	316,26	3,63	65,68	50,98	14,69	7,55	4,12	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	4,91
09.10.22	24,00		335,02	331,20	3,83	65,71	49,89	15,82	7,51	4,17	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5,51
10.10.22	24,00		361,19	357,07	4,11	65,91	50,69	15,21	7,51	4,25	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5,73
11.10.22	24,00		349,32	345,43	3,89	65,50	50,27	15,23	7,45	4,29	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5,54
12.10.22	24,00		357,12	353,13	3,99	65,12	49,95	15,16	7,44	4,31	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5,64
13.10.22	24,00		376,70	372,11	4,59	66,64	51,17	15,47	7,44	4,33	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	6,08
14.10.22	24,00		363,03	358,12	4,92	67,41	51,86	15,55	7,57	4,25	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5,92
15.10.22	24,00		332,09	327,38	4,71	68,00	52,13	15,87	7,68	4,11	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5,54
16.10.22	24,00		335,28	330,58	4,70	67,51	50,83	16,68	7,67	4,20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5,85
17.10.22	24,00		334,70	329,99	4,71	67,47	51,50	15,96	7,64	4,25	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5,61
18.10.22	24,00		345,73	340,88	4,85	67,64	51,35	16,29	7,61	4,27	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5,91
19.10.22	24,00		397,62	392,23	5,40	67,82	51,56	16,25	7,55	4,33	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	6,77
20.10.22	24,00		430,54	425,12	5,41	67,72	52,28	15,44	7,46	4,29	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	6,96
21.10.22	24,00		404,20	399,00	5,20	67,70	51,74	15,97	7,54	4,23	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	6,75
22.10.22	24,00		386,13	381,07	5,06	67,66	51,24	16,42	7,53	4,19	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	6,62
Среднее:			329,54	325,51	4,02	68,71	51,66	17,05	7,21	4,35							0					5,78
Итого:	720		9886,11	9765,38	120,73												0					173,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата Время		M1	M2	M3	M4	V3	V4	Q	Ти, час
	23.09.2022 0:00:00	292023,50	255948,00						6830,42	22759,00
	22.10.2022 23:59:59	301909,61	265713,37						7003,92	23479,00

Количество тепловой энергии Qотоп., рассчитанное по среднему: 0,00 час **0,00** Гкал
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: час **м3**
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: Гкал
 Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **173,50** Гкал
 Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_Морозова О.В./

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____ /

ОТЧЕТ о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2022

Абонент: ООО "Инженерно-технический сервис СПб"
 Адрес: Петергофское шоссе., д.86 к3 ИТП №2 (встр.)
 Обслуживающая организация: ООО"ПАТРИОТ-КОМФОРТ"
 Источник теплоснабжения: 4-я Красносельская

Договор №: _____
 Тел. _____
 Схема: 2-х трубная, закрытая, завис.

Код УУТЭ: _____

График: 150 / 70

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7М	Номер: 19086701	Приборы УУТЭ поверены до: 14.10.23	Тхв,гр.С=0
Подающий тр-д(М1) расходомер	ПитерФлоу РС Gmin 0,013	Gmax 6,000	Термопреобр.: КТПТР-05
Обратный тр-д(М2) расходомер	ПитерФлоу РС Gmin 0,013	Gmax 6,000	Термопреобр.: КТПТР-05
Тр-д ГВС (М3) расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.:
Тр-д цирк. ГВС (М4) расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.:
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1(h1-hxв)-M2(h2-hxв)	лето:		

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,00000
 Договорные нагрузки (ср.час), т/час: 0,000
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 0,000

Учет отопления (ТВ1)										Учет ГВС (ТВ2)												
Дата	Тнар	НС	M1,	M2,	dM	T1,	T2,	dT	P1	P2	M3,	M4,	dM	V3,	V4,	dV (излив)	dV подл.	T3,	T4,	P3	P4	Qобщ.
	час		т	т	т	С	С	С	Мпа	Мпа	т	т	т	м.куб	м.куб	м.куб	м.куб	С	С	Мпа	Мпа	Гкал
23.09.22	24,00		08,51	08,49	0,02	71,94	58,81	13,13	6,87	4,42	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,11
24.09.22	24,00		08,46	08,43	0,02	72,05	58,87	13,17	6,87	4,44	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,11
25.09.22	24,00		08,82	08,79	0,02	71,62	59,01	12,61	6,79	4,49	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,11
26.09.22	24,00		07,14	07,11	0,02	72,66	57,03	15,62	6,91	4,38	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,11
27.09.22	24,00		07,44	07,42	0,02	71,94	56,35	15,59	6,84	4,44	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,12
28.09.22	24,00		09,07	09,04	0,03	71,80	58,45	13,35	6,70	4,58	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,12
29.09.22	24,00		09,38	09,35	0,03	70,14	57,54	12,60	6,57	4,73	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,12
30.09.22	24,00		09,04	09,00	0,03	70,50	57,41	13,09	6,60	4,69	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,12
01.10.22	24,00		08,54	08,51	0,03	72,15	57,66	14,50	6,64	4,66	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,13
02.10.22	24,00		08,22	08,19	0,03	72,15	56,78	15,37	6,63	4,72	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,13
03.10.22	24,00		08,28	08,25	0,03	70,71	56,18	14,53	6,69	4,82	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,12
04.10.22	24,00		09,00	08,96	0,04	68,37	55,47	12,90	7,14	4,63	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,12
05.10.22	24,00		10,54	10,50	0,04	65,01	53,77	11,25	7,50	4,17	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,12
06.10.22	24,00		10,35	10,31	0,04	64,92	54,08	10,85	7,56	4,12	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,12
07.10.22	24,00		10,19	10,15	0,04	64,73	53,97	10,76	7,59	4,12	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,11
08.10.22	24,00		10,11	10,07	0,04	65,34	54,68	10,66	7,60	4,16	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,11
09.10.22	24,00		10,04	10,00	0,04	65,38	54,72	10,65	7,56	4,21	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,11
10.10.22	24,00		10,55	10,51	0,04	65,61	54,16	11,44	7,56	4,30	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,12
11.10.22	24,00		10,18	10,14	0,04	65,12	54,23	10,89	7,51	4,33	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,11
12.10.22	24,00		10,40	10,37	0,04	64,80	53,72	11,08	7,50	4,35	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,12
13.10.22	24,00		11,06	11,02	0,04	66,32	54,30	12,02	7,50	4,37	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,14
14.10.22	24,00		10,36	10,32	0,04	67,08	55,45	11,63	7,62	4,29	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,12
15.10.22	24,00		10,17	10,13	0,03	67,66	56,10	11,56	7,74	4,15	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,12
16.10.22	24,00		10,01	09,98	0,04	67,13	55,93	11,20	7,73	4,24	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,11
17.10.22	24,00		09,96	09,92	0,04	67,09	56,02	11,07	7,69	4,29	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,11
18.10.22	24,00		09,94	09,89	0,04	67,26	56,18	11,09	7,67	4,31	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,11
19.10.22	24,00		10,53	10,48	0,05	67,44	55,26	12,18	7,61	4,37	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,13
20.10.22	24,00		11,32	11,27	0,05	67,37	54,68	12,69	7,52	4,33	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,15
21.10.22	24,00		10,46	10,41	0,05	67,33	55,33	12,00	7,60	4,27	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,13
22.10.22	24,00		10,31	10,26	0,05	67,30	55,57	11,73	7,59	4,23	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,12
Среднее:			9,61	9,58	0,04	68,30	55,92	12,37	7,26	4,39							0					0,12
Итого:	720		288,35	287,29	1,06												0					3,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата Время		M1	M2	M3	M4	V3	V4	Q	Ти, час
	23.09.2022 0:00:00		5506,40	5267,55					103,06	14671,00
	22.10.2022 23:59:59		5794,75	5554,84					106,67	15391,00

Количество тепловой энергии Qотоп., рассчитанное по среднему: 0,00 час **0,00** Гкал
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: час м3
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: Гкал
 Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **3,61** Гкал
 Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_Морозова О.В./

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____ /

ОТЧЕТ о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2022

Абонент: ООО "Инженерно-технический сервис СПб"
 Адрес: Петергофское шоссе., д.86 к3 ИТП №3 (паркинг)
 Обслуживающая организация: ООО"ПАТРИОТ-КОМФОРТ"
 Источник теплоснабжения: 4-я Красносельская

Договор №: 19086779
 Тел. _____
 Схема: 2-х трубная, закрытая, завис.

Код УУТЭ:

График: 150 / 70

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7М	Номер:	19086779	Приборы УУТЭ поверены до:	14.10.23	Тхв,гр.С=0
Подающий тр-д(М1) расходомер	ПитерФлоу РС	Gmin	Gmax	9,000	Термопреобр.: КТПТР-05
Обратный тр-д(М2) расходомер	ПитерФлоу РС	Gmin	Gmax	9,000	Термопреобр.: КТПТР-05
Тр-д ГВС (М3) расходомер		Gmin	Gmax		Термопреобр.:
Тр-д цирк. ГВС (М4) расходомер		Gmin	Gmax		Термопреобр.:
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1(h1-hxв)-M2(h2-hxв)	лето:			

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,00000
 Договорные нагрузки (ср.час), т/час: 0,000
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 0,000

Учет отопления (ТВ1)										Учет ГВС (ТВ2)												
Дата	Тнар	НС	M1,	M2,	dM	T1,	T2,	dT	P1	P2	M3,	M4,	dM	V3,	V4,	dV (излив)	dV подл.	T3,	T4,	P3	P4	Qобщ.
	час		т	т	т	С	С	С	Мпа	Мпа	т	т	т	м.куб	м.куб	м.куб	м.куб	С	С	Мпа	Мпа	Гкал
23.09.22	24,00		01,41	01,42	-0,00	66,60	60,32	06,28	6,85	4,42	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,01
24.09.22	24,00		01,41	01,42	-0,00	66,57	60,30	06,26	6,85	4,45	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,01
25.09.22	24,00		01,41	01,42	-0,00	66,16	59,86	06,30	6,77	4,49	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,01
26.09.22	24,00		01,41	01,42	-0,01	67,37	60,96	06,41	6,88	4,39	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,01
27.09.22	24,00		01,41	01,42	-0,01	66,59	60,28	06,31	6,82	4,44	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,01
28.09.22	24,00		01,41	01,42	-0,00	66,23	59,71	06,51	6,68	4,58	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,01
29.09.22	24,00		01,41	01,42	-0,00	64,52	58,10	06,43	6,55	4,73	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,01
30.09.22	24,00		01,41	01,42	-0,00	64,84	58,34	06,49	6,57	4,69	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,01
01.10.22	24,00		01,41	01,42	-0,01	66,36	59,61	06,74	6,62	4,66	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,01
02.10.22	24,00		01,41	01,42	-0,01	66,32	59,49	06,83	6,60	4,72	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,01
03.10.22	24,00		01,41	01,42	-0,00	65,58	58,98	06,60	6,65	4,80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,01
04.10.22	24,00		01,42	01,42	-0,00	64,24	57,70	06,53	7,09	4,66	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,01
05.10.22	24,00		01,47	01,47	-0,00	60,49	55,61	04,87	7,47	4,17	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,01
06.10.22	24,00		01,47	01,47	0,00	60,53	55,66	04,87	7,54	4,12	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,01
07.10.22	24,00		01,50	01,50	0,00	60,07	55,15	04,93	7,56	4,12	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,01
08.10.22	24,00		01,48	01,48	-0,00	60,73	55,69	05,04	7,58	4,16	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,01
09.10.22	24,00		01,47	01,47	-0,00	60,82	55,77	05,05	7,55	4,20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,01
10.10.22	24,00		01,45	01,45	-0,00	60,85	55,67	05,18	7,54	4,29	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,01
11.10.22	24,00		01,46	01,46	-0,00	60,52	55,46	05,06	7,49	4,32	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,01
12.10.22	24,00		01,46	01,46	-0,00	60,01	54,89	05,12	7,47	4,35	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,01
13.10.22	24,00		01,44	01,44	-0,00	61,43	56,03	05,40	7,48	4,36	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,01
14.10.22	24,00		01,44	01,44	-0,00	61,88	56,45	05,43	7,59	4,30	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,01
15.10.22	24,00		01,45	01,46	-0,00	62,79	57,43	05,37	7,71	4,15	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,01
16.10.22	24,00		01,44	01,44	-0,00	62,33	57,02	05,31	7,71	4,24	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,01
17.10.22	24,00		01,45	01,45	-0,00	62,11	56,62	05,49	7,67	4,29	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,01
18.10.22	24,00		01,44	01,44	-0,00	62,23	56,71	05,52	7,65	4,31	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,01
19.10.22	24,00		01,44	01,44	-0,00	62,46	56,86	05,60	7,59	4,36	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,01
20.10.22	24,00		01,44	01,44	-0,00	62,28	56,74	05,54	7,50	4,34	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,01
21.10.22	24,00		01,45	01,45	-0,00	62,30	56,83	05,48	7,57	4,27	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,01
22.10.22	24,00		01,45	01,45	-0,00	62,36	56,99	05,37	7,57	4,23	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,01
Среднее:			1,44	1,44	0,00	63,25	57,51	5,74	7,24	4,39							0					0,01
Итого:	720		43,13	43,23	-0,09												0					0,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата Время		M1	M2	M3	M4	V3	V4	Q	Ти, час
	23.09.2022 0:00:00		11989,92	12107,29					326,20	14671,00
	22.10.2022 23:59:59		12033,06	12150,52					326,44	15391,00

Количество тепловой энергии Qотоп., рассчитанное по среднему: 0,00 час **0,00** Гкал
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: час м3
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: Гкал
 Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **0,24** Гкал
 Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_Морозова О.В._/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____ /